

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.728.2023

Konin, dnia 21 sierpnia 2023 r

**Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.  
w Koninie  
ePUAP:/Zuw/SkrytkaESP**

## **OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym Głodowo**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr W-654-S/2023 z dnia 29.06.2023 r., Nr W-718-S/2023 z dnia 14.07.2023 r., Nr W-724-726-S/2023 z dnia 14.07.2023 r., Nr W-903-906/2023 z dnia 10.08.2023 r. i Nr W-929-934/2023 z dnia 14.08.2023 r. OL PSSE w Koninie

### **stwierdza**

że woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 26.06.2023 r., 13.07.2023 r., 14.07.2023 r. i w ramach kontroli urzędowej w dniach 07.08.2023 r., 10.08.2023 r. z sieci wodociągu publicznego Głodowo, gm. Golina:

- spełnia w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
- w miesiącu sierpniu w związku z krótkotrwałym przekroczeniem mikrobiologicznym na sieci przedsiębiorca podjął działania naprawcze polegające na wzmożonym chlorowaniu i płukaniu sieci, które skutkowały doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących wymagań.

.....  
Podpis PPIS w Koninie

### **Otrzymują:**

1. Adresat: ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP
2. Burmistrz Miasta i Gminy Golina ePUAP: /Golina/SkrytkaESP
3. a/a.

MJ